



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Шолоховскому району  
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270  
Телефон: (86352) 21-1-01  
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: [18ondpr@mail.ru](mailto:18ondpr@mail.ru)  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

### Предписание № 44/ 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Дударевская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение (решения) от 29.08.2021 г. № 44 о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с " 4 " августа 2021 г., по " 17 " августа 2021 г., проведена внеплановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дударевская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Шолоховский район, х. Дударевский, ул. Школьная, 20а, совместно с: директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дударевская средняя общеобразовательная школа» Ермаковой Татьяной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020	01.06.2022	

	установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы) до их замены в установленном порядке.	г. № 1479)		
2	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	
3	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.06.2022	
4	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу извещения (сигнала) о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта в случае отключения от электрического питания.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.7 ст.83	01.06.2022	
5	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу извещения (сигнала) о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта в случае отключения от электрического питания.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.7 ст.83	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району  
-главный государственный инспектор Шолоховскому  
району по пожарному надзору Губенко С.В.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)*



*подпись*

«17» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

*Подпись*



*директор Еремаховы Т. А.*

*(должность, фамилия, инициалы)*

«17» августа 2021 г.