



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Шолоховскому району  
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270  
Телефон: (86352) 21-1-01  
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: [18ondpr@mail.ru](mailto:18ondpr@mail.ru)  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 36/ 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий**  
**по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы**  
**возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Дударевская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 28.08.2020 г. № 36 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов «5» октября и по 10 часов «30» октября 2018 г. (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дударевская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Шолоховский район, х. Дударевский, ул. Школьная, 20а  
совместно с: и.о. директором МБОУ «Дударевская СОШ» Никоновой ларисой Евгеньевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов применяемые для	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.3.	01.08.2021	

	отделки стен в помещениях классов и помещения столовой			
2.	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.08.2021	
3.	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в помещениях актового зала и помещениях кухни здания смонтирована с нарушениями требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.12.20 НПБ 88-2001	01.08.2021	
4.	Имеющийся запас воды в искусственном водоеме (резервуаре), используемый для целей пожаротушения, не обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение при продолжительности тушения возможного пожара в течение 3 часов.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 99.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району  
-главный государственный инспектор Шолоховскому  
району по пожарному надзору Губенко С.В.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)*



М.Л.П.\*

*подпись*

«30» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

*подпись*

*(должность, фамилия, инициалы)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору